

PFOS及びPFOA検査結果報告

令和6年5月分

単位：ng/L

	採水日	PFOS+PFOA
1号井	5月20日	12
3号井	5月20日	21
4号井	5月16日	25
5号井	5月20日	33
6号井	5月20日	42
7号井	5月20日	15
8号井	5月20日	31
11号井	5月20日	23
13号井	5月20日	36
15号井	5月20日	26
16号井	5月20日	19
18号井	5月20日	27
19号井	5月15日	13
20号井	5月20日	16

報告下限値

PFOS及びPFOA値の合計値 5ng/L