

PFOS及びPFOA検査結果報告

令和7年3月分

単位：ng/L

	採水日	PFOS+PFOA
1号井	3月10日	<5
3号井	3月10日	15
4号井	3月6日	20
5号井	3月10日	26
6号井	3月10日	20
7号井	3月10日	10
8号井	3月10日	28
11号井	3月10日	19
13号井	3月10日	21
15号井	3月6日	21
16号井	3月10日	16
18号井	3月10日	31
19号井	3月6日	7
20号井	3月6日	14

報告下限値

PFOS及びPFOA値の合計値 5ng/L