

高槻市立総合市民交流センター(クロスパル高槻)照明設備LED改修の質問回答

質問		回答
1	B1受水槽の天井に照明が一灯ありますが、 ・高天井の為、足場が必要だが入口にポンプが設置されており搬入が極めて困難 ・足場の設置も場所が少なく作業が危険である 上記理由で受水槽天井照明の更新は大変難しいと判断しております。 壁に照明もついており、明るさは確保できていますが天井照明は更新の必要がありますでしょうか。	B2F受水槽室の天井照明一灯(受水槽上部)は、更新不要とします。 これを踏まえ、仕様書の数量表のうち、下記箇所を修正いたします。 別紙1 照明リスト(数量表) 記号 20 仕様 一体型ベースライト 40形トラフ型 参考型番 LX3-190-25N-TR40 台数 65台 → 64台 別紙2-① 総合市民交流センター照明リスト(場所別数量表) 記号 20 室名 B2階 受水槽室 台数 5台 → 4台
2		高槻市から1点仕様の修正です。 入札公告後において、一部機器の故障に伴いLED機器に更新したため、仕様書の数量表のうち、下記箇所を修正いたします。 別紙1 照明リスト(数量表) 記号 誘10 仕様 誘導灯 C級 片面+表示板+RP 参考型番 KSH101511EL+S2-1091W+MOYU-08W32B 台数 4台 → 3台 別紙2-① 総合市民交流センター照明リスト(場所別数量表) 記号 誘10 室名 4F 通路 台数 1台 → 0台