

質 疑 応 答 回 答 書

名称：令和8年度公共下水道実施設計業務委託その20

No.	図面番号	質疑事項	回 答
1	設計書 第1号 内訳書 土質 ボーリング 7ページ	積算単価は積算資料、建設物価何月を採用されていますか。積算資料、建設物価単価の安価を採用されていますか。積算資料、建設物価単価の平均単価を採用されていますか。ご教示お願いいたします。	単価適用年月は令和8年2月となります。また、採用基準については「令和7年度建設工事積算基準（大阪府都市整備部）」に基づいております。
2	設計書 第2号 内訳書 室内試験 8ページ	積算単価は積算資料、建設物価何月を採用されていますか。また、積算資料、建設物価単価の安価を採用されていますか。積算資料、建設物価単価の平均単価を採用されていますか。ご教示お願いいたします。	単価適用年月は令和8年2月となります。また、採用基準については「令和7年度建設工事積算基準（大阪府都市整備部）」に基づいております。
3	設計書 第6号 代価表 布設替え工法 (開削・内径 1200mm以上) 18ページ	令和7年度下水道用設計標準歩掛表 日本下水道協会 布設替え工法（開削・内径1,200mm以上）基準歩掛の作業項目は全項目を採用されていますか。それとも作業項目を削除されていますでしょうか。削除されているようでしたら、削除されている作業項目をご教示お願いいたします。	設計図書より適切にご判断ください。
4	03. 仕様書	布設替え後の函渠の計画断面について、情報提供をお願いします。	本業務対象2路線の各計画流量は、3.920m ³ /sec、4.088m ³ /secとなります。断面寸法については本業務にて検討の上、決定するものとします。
5		第1号～第5号内訳書において、土質調査の単価適用年月を教えてください。	単価適用年月は令和8年2月となります。